

FAQ N. 1

D: Relativamente alla lett. D) dell'avviso di indagine di mercato rubricato "REQUISITI OBBLIGATORI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE" si chiede se il requisito di cui al numero (IV) "che abbiano installato, cumulativamente nel corso degli anni 2021-2020-2019 almeno n. 5 (cinque) chiller e n 5 (cinque) UTA di dimensioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, come da Capitolato allegato" possa ritenersi rispettato col possesso di certificazione SOA per la categoria OS28 di classe IV.

R: *Il requisito di cui alla lett. D) dell'avviso di indagine di mercato rubricato "REQUISITI OBBLIGATORI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE" di cui al numero (IV) "che abbiano installato, cumulativamente nel corso degli anni 2021-2020-2019 almeno n. 5 (cinque) chiller e n 5 (cinque) UTA di dimensioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, come da Capitolato allegato" è obbligatorio e non può essere rispettato con il solo possesso della certificazione SOA OS 28.*

FAQ N. 2

D: Per quanto riguarda l'Unità di trattamento aria, chiediamo di conoscere a quale marca Vi siete attenuti per la redazione del Computo.

R: *Il concorrente può far riferimento per l'impresa costruttrice della UTA alla Fast S.p.A. fermo restando che:*

- 1) vista la conformazione atipica dell'unità il sopralluogo/rilievo (peraltro obbligatorio) in loco è ritenuto fondamentale per una corretta quotazione indipendentemente dalla ditta fornitrice*
- 2) la marca indicata non è vincolante, è indicativa, e la ditta non è l'unica in grado di fornire il bene (il tutto nel rispetto della normativa e giurisprudenza degli appalti pubblici)*